

Тел.: 8 (800) 505-93-08, сайт: Yarvibro.ru



ПАСПОРТ
и инструкция по эксплуатации

Понижающий трансформатор
ТСЗИ-10 кВт 3ф380В-3ф220В/3ф36В
ТУ-3411-001-02765379-2015



Произведено в России. 2025 год.

1. Назначение:

- 1.1 Трансформатор понижающий типа ТСЗИ-10 кВт
предназначен для понижения напряжения вход 3ф 380В-
3ф220В, выход 3ф 36В.
- 1.2 Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети тока 3Ф	380 В
Номинальный первичный ток	16 А
Выходное напряжение переменного тока 3Ф	36В
Класс изоляции	Н
Масса	70
Габаритные размеры:	
Длина	430
Ширина	320
Высота	300

3. Указание мер безопасности:

- 3.1 При техническом обслуживании и работе с трансформатором необходимо соблюдать «Правило техники безопасности эксплуатации электроустановок потребителей» и требования.
- 3.2 Для обеспечения безопасности болт на корпусе «Земля» должен быть заземлен.

«ИСПРАВНОСТЬ ЗАЗАМЛЕНИЯ ПРОВЕРЯТЬ»

4. Свидетельство о приемке:

4.1 Трансформатор понижающий 10 кВт 3ф 380В-220В /3ф 36В
испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____

5. Гарантия изготовителя:

5.1 Изготовитель гарантирует бесперебойную работу трансформатора
10 кВт 3ф 380В-220В /3ф 36В в течении 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию при соблюдении инструкции.

Продавец: **ЯрВибро ELECTRIC**. г. Ярославль, ул. Промышленная д.1
стр.6, тел: 8 (800) 505-93-08 (Бесплатный звонок по РФ)

